

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЮ64.В.00575

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Электропровод». ОГРН: 1035002951477. Место нахождения: 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.15. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.13а. Телефон: (495) 580-33-50. Факс: (495) 542-59-91. Адрес электронной почты: zakaz@elprovod.ru.

№ 0013504

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Электропровод». Место нахождения: 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.15. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.13а, см. приложение бланк №0012155.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнестойкая кабельная линия, изготовленная по ТУ 3580-002-13390563-2015 марок:
- «ОптикЛайн-FRHF-01», изготовленная по ТУ 3580-002-13390563-2015 в составе: Лоток S5 COMBITECH толщина 0,7мм по ТУ 3449-013-47022248-2004 на профилях серии B5 COMBITECH по ТУ 3449-032-47022248-2012, потолочный подвес с кабелем ОКЗнг(А)-FRHF (FE180/E90) ЗАО «Электропровод» 2015, ОКМнг(А)-FRHF (FE180/E30) ЗАО «Электропровод» 2015, изготовленного по ТУ 3587-001-13390563-2015, - «ОптикЛайн-FRHF-02», изготовленная по ТУ 3580-002-13390563-2015 в составе: Крепление кабелей ОКЗнг(А)-FRHF (FE180/E90) ЗАО «Электропровод» 2015, ОКМнг(А)-FRHF (FE180/E30) ЗАО «Электропровод» 2015 изготовленного по ТУ 3587-001-13390563-2015, оцинкованными держателями по ТУ 2248-012-47022248-2009, - «ОптикЛайн-FRHF-03», изготовленная по ТУ 3580-002-13390563-2015 в составе: Лоток S5 COMBITECH толщина 0,7мм по ТУ 3449-013-47022248-2004 на консолях серии B5 COMBITECH по ТУ 3449-032-47022248-2012 по стене с кабелем: ОКЗнг(А)-FRHF (FE180/E90) ЗАО «Электропровод» 2015, ОКМнг(А)-FRHF (FE180/E30) ЗАО «Электропровод» 2015, изготовленного по ТУ 3587-001-13390563-2015. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 35 0000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 42

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА ГОСТ Р 53316-2009. Время достижения критического состояния огнестойких кабельных линий: - «ОптикЛайн-FRHF-01» с кабелем ОКЗнг(А)-FRHF - 90 минут; «ОптикЛайн-FRHF-02» с кабелем ОКЗнг(А)-FRHF - 90 минут; «ОптикЛайн-FRHF-03» с кабелем ОКЗнг(А)-FRHF - 90 минут. - «ОптикЛайн-FRHF-01» с кабелем ОКМнг(А)-FRHF - 30 минут; «ОптикЛайн-FRHF-02» с кабелем ОКМнг(А)-FRHF - 30 минут; «ОптикЛайн-FRHF-03» с кабелем ОКМнг(А)-FRHF - 30 минут.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №2/К734-ФЗ от 10.06.2016 г., Испытательный центр «Полиitest» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а. АКТ № 7341/АО от 25.12.2015 г. о результатах анализа состояния производства. Акт №7077 о результатах анализа состояния производства от 13.10.2015 г, Орган по сертификации продукции «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г, выдан Федеральной службой по аккредитации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26; Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

27.06.2016

по

26.06.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of G.S. Gabrielyan in blue ink.

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия

А.В. Трошин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АЮ64.В.00575

(обязательная сертификация)

№ 0012155

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Закрытое акционерное общество «Электропровод»	Россия. 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.15.
Акционерное общество «ДКС»	Россия. 170017, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия

А.В. Трошин

инициалы, фамилия