

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ64.B.00285

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Электропровод», ОГРН: 1035002951477, 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.15, тел./факс:(495) 542-59-91, 580-33-50, адрес электронной почты: mail@elprovod.ru, фактический адрес:142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.15..

№ 0005633

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Электропровод», ОГРН: 1035002951477, 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.15, тел./факс:(495) 542-59-91, 580-33-50, адрес электронной почты: mail@elprovod.ru, фактический адрес:142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.15.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг "Полисерт" АНО "Электросерт". Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр.1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабель оптический, не распространяющий горение, огнестойкий, с оптическими модулями из полимерного материала, в оболочке из полимерной композиции пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов, торговой марки «Электропровод», марок: ОКЗнг(А)-FRHF; ОКСнг(А)-FRHF; ОКМнг(А)-FRHF, изготовленный по ТУ 3587-001-13390563-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 35 8700

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 70 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012 (п.п.5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)(показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 1, ПО 1, ПТПМ 2, ПКА 1)(класс пожарной опасности: П16.1.1.2.1). ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 категория А, ГОСТ ИЕС 61034-2-2011, ГОСТ 12.1.044-89(п.4.20), ГОСТ ИЕС 60754-1-2011, ГОСТ ИЕС 60754-2-2011, ГОСТ ИЕС 60331-25-2011

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №1/076-ФЗ от 10.11.2015 г, №2/М236-ФЗ от 04.12.2015 г, Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", аттестат аккредитации № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а. Протокол испытаний № ИЛ5-840 от 01.12.2015 г, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ИСПЫТАНИЯМ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАБЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22КБ13 до 06.05.2016 г, адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.5.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к разработке, производству, поставке продукции: кабели и провода ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC03.СМК.00303 от 13.03.2015, ОС систем качества ООО "ЕВРОСТАН", СДС-СМ RU.3791.OC03. 121433, г. Москва, ул. Минская, д.22 Схема сертификации 5С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.12.2015 по 06.12.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия

А.В. Трошин

инициалы, фамилия