

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01084/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОПРОВОД" (АО "ЭЛЕКТРОПРОВОД"). Место нахождения: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК. Адрес юридического лица: 142103, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК, УЛ. БРОННИЦКАЯ, Д. 13А. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035002951477. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5016011529. Телефон/факс +7 (495) 580-33-50, адрес электронной почты mail@elprovod.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОПРОВОД" (АО "ЭЛЕКТРОПРОВОД"). Место нахождения: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК. Адрес юридического лица: 142103, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК, УЛ. БРОННИЦКАЯ, Д. 13А. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035002951477. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5016011529.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7; 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1,10, эт.1, помещение VI, комната 5. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Провода высоковольтные для работы в электрических сетях, термостойкие, с изоляцией из кремнийорганической резины, с обмоткой лентой из фторопласта-4, в оплетке из стеклонити, марки ППСТ-М (с одной медной жилой номинальным сечением от 0,75 до 120 мм², на напряжение 3000 В переменного тока частоты до 100 Гц или 4000 В постоянного тока), выпускаемые по ТУ 16-505.526-73 "Провода высоковольтные термостойкие. Технические условия". Серийный выпуск.

код ОКПД2: 27.32.14
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 60

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 22КП от 04.10.2023 испытательной лаборатории ООО "ФаерЛаб", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OK80; Акт о результатах анализа состояния производства № 5407-АОП от 05.06.2023 органа по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности кабельных изделий О1.8.2.5.4. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.2) - Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) О1.

Срок службы проводов - не менее 10 лет с момента изготовления при ресурсе 18000 ч при соблюдении установленных правил транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации (п.1.7.1 ТУ 16-505.526-73).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 10.10.2023 по 09.10.2028

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

