

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.B.00269/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011866

Акционерное общество «Научно-инвестиционный центр «Кабельные Технологии». ОГРН: 1057709078294. Место нахождения и фактический адрес: 127055, Российская Федерация, город Москва, улица Сушевская, дом 12, строение 1, этаж 5, комната 117. Телефон: (495) 745-54-44, факс: (495) 745-85-58.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Электропровод". ОГРН: 1035002951477. Место нахождения и фактический адрес: 142103, Российская Федерация, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 13а. Телефон: 8(495)580-33-50, факс: 8(495)580-33-50.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, Российская Федерация, г. Москва, ул. Институтская 2-я, дом 6, строение 64, помещения № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Теплостойкие провода и кабели типа «ТРАНСКАБ» для вагонов метрополитена, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из креймморганической резины, не распространяющей горение, в оплётке, пропитанной термостойким лаком, марки: ПГКОнг(А)-НФ, ПГКОлнг(А)-НФ, КГКЭОнг(А)-НФ, КГКЭОлнг(А)-НФ (с числом жил от 1 до 37, номинальным сечением жил от 0,35 до 185 мм² на номинальное напряжение до 1000 В переменного тока частоты до 400 Гц или до 1500 В постоянного тока), выпускаемые по ТУ 3559-385-00217053-2008 с изм. 1-3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 27.32.13.137

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) путем выполнения требований п.п. 5.3, 5.5, ГОСТ 31565-2012: ПРПП 16 (ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011); ПД 1 (ГОСТ ИЕС 61034-2-2011).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 77 с/к-2020, 78 с/к-2020 от 21.09.2020, выданные Испытательным центром "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость" (регистрационный номер РОСС RU.0001.21МЭ70).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заверенные копии: ТУ 3559-385-00217053-2008 с изм. 1-3, Сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ИС13.К00418 от 09.09.2019, выданного Органом по сертификации систем менеджмента ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ (ОССК МАШ), регистрационный номер RA.RU.13ИС13.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

21.09.2020

по 20.09.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.М. Назарова

инициалы, фамилия

Ю.И. Графская

инициалы, фамилия